



DR ARCH. PALMA LIBRATO

DOTTORE DI RICERCA IN PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PER I PAESI DEL MEDITERRANEO
VIA CASTELFIDARDO 85 - 70043 MONOPOLI (BA)
TEL.FAX. 080.4107725 - CELL. DI SERVIZIO: 340.2680060 - skype address: pip_pl
e.mail: palmalibrato@studiolibrato.com

**Schede di dimostrazione del rapporto tra la superficie finestrata e la superficie
di ogni singolo locale**

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA
PROGETTO ESECUTIVO**

PERMESSO DI COSTRUIRE (ai sensi del DPR 380/01 art.10, co.1, lett.c) per installazione di strutture precarie di classe III (rif. art. 28.2.1.3 del reg.edilizio) costituite da containers prefabbricati mobili e tende aventi destinazione camping, connesse alle attività dello stabilimento balneare denominato "Lido baia del Sole" in area localizzata alla C.da Losciale - località Pantanelli catastalmente individuata al foglio di mappa 113, p.lle 84 e 106

RICHIEDENTE:

LIDO BAI A DEL SOLE DI RENNA ANTONIO

Legale Rappresentate: Renna Antonio

Eserc.: C.da Pantanelli

70043 – Monopoli (BA)

P.IVA: 04600080727

CF: RNN NTN 62A18 F376X

PROGETTISTA:

DR arch. Palma LIBRATO

D.L. OPERE ARCHITETTONICHE:

DR arch. Palma LIBRATO

IMPRESA ESECUTRICE:

Da definirsi

Dr. Arch. Palma Librato

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

Calcolo delle superfici nette e verifica delle superfici di aerazione

	VANO	Superficie VANO			Finestra (F) VANO				
		Superficie = S [mq]	Superfici min. RE [mq]	S>Smin	L [m]	H [m]	superficie [mq]	[1/8]S=A [mq]	F>A
Modulo "ALFA" mq. 21	Cucina/Pranzo/Letto	10,00		verificato	0,82 0,85	1,25 2,10	1,03 1,79	1,25	2,81>2,23 verificato
	Servizio igienico	3,15		verificato	0,62	1,25	0,78	0,39	0,78>0,39 verificato
Modulo "MI" mq. 35,5	Cucina/Soggiorno	13,15		verificato	0,80 2,00	1,25 2,10	1,00 4,20	1,64	5,20>2,82 verificato
	Servizio igienico	2,60		verificato	0,62	1,25	0,78	0,33	0,75>0,32 verificato
	Letto Matrimoniale	5,80		verificato	0,80	1,25	1,00	0,77	1,00>0,77 verificato
	Letto Singola	4,17		verificato	0,80	1,25	1,00	0,52	1,00>0,52 verificato
Modulo Reception e Guardiani a mq. 15	Reception	9,00		verificato	0,80 1,70	1,25 2,10	1,00 3,57	1,13	4,57>1,38 verificato
	Guardiana	6,00		verificato	0,80 0,80	1,25 1,25	1,00 1,00	0,75	2,00>0,75 verificato
	Servizio igienico	3,50		verificato	0,53	1,25	0,66	0,44	0,66>0,44 verificato
Modulo Bagno mq. 15	Servizio igienico Handicap	4,15		verificato	0,80	1,25	1,00	0,52	1,00>0,52 verificato
	Servizio igienico uomini	4,62		verificato	0,60 0,60	1,25 1,25	0,75 0,75	0,58	1,50>0,58 verificato
	Servizio igienico donne	4,62		verificato	0,60 0,60	1,25 1,25	0,75 0,75	0,58	1,50>0,58 verificato